



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

г. Советск, ул.  
Кировоградская, 6  
(место составления акта)

“ 05 ” мая 20 17 г.  
(дата составления акта)  
15 час.00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 8.1-0221вн-А/0045-2017

По адресу/адресам: 238750, Калининградская обл., г. Советск, ул. Кировоградская, д.6  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Центрального управления Ростехнадзора от 17.04.2017 № к-221-пр  
«О проведении внеплановой выездной проверки»

была проведена \_\_\_\_\_ (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)  
\_\_\_\_\_ внеплановая выездная \_\_\_\_\_ проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного социального учреждения Калининградской области  
профессиональной общеобразовательной организации «Советский техникум - интернат»  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. с \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. с \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 раб. дней /20 часов в период с 02 по 05 мая 2017г  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Ростехнадзора  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-интернат» Луценко Е.Г.  
в 10 час.00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_  
не требуется \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Ронжина Марина Алексеевна - государственный инспектор  
отдела государственного энергетического надзора по Калининградской области Центрального  
управления Ростехнадзора

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Курушкин Дмитрий Александрович, энергетик, приказ  
о приеме на работу №16-к от 01.02. 2012.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Проведен визуальный осмотр электроустановок ГЭСУ КО ПОО «Советский техникум-интернат» предоставлена документация и приняты следующие меры по устранению нарушений указанных в Предписании об устранении выявленных нарушений от 24.01.2017 № 8.1-0011пл - П/0004-2017, срок для исполнения которых истек 25.04.2017 г. в 00 часа 00 минут, а именно:

№ п/п	№ пп предписания	Конкретное описание устраненного в срок нарушения	Название нормативного документа, закона и номер статьи, пункта, требования которых нарушены (не соблюдены)	Доказательства устранения нарушения
1	П.1	В перечне должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности отсутствуют должности (профессии): оператор стиральных машин, столяр.	П.1.6.7. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Минэнерго России Приказ от 13.01.2003 № 6) (далее - ПТЭЭП).	Выполнено. Представлен перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности в соответствии со штатным расписанием.

2	П.2	Не проводятся вводный и первичный инструктажи по безопасности труда с командировочным персоналом, выполняющим работу в электроустановках Потребителя (командировочный персонал ООО «Фирма «ТЭМ» 08.07.2016г).	П.46.4. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н, зарегистрированные в Минюсте РФ 13.04.2016 г № 41781) (далее – Правила).	Выполнено. Проведен вводный и первичный инструктажи по безопасности труда с командировочным персоналом, выполняющим работу в электроустановках Потребителя (командировочный персонал ООО «Фирма «ТЭМ» 20.02.2017г).
3	П.3	Отсутствуют программы стажировки оперативно-ремонтного персонала, разработанные для каждой должности и рабочего места, (представлена программа стажировки оперативно-ремонтного персонала энергослужбы ГБСОУНПО КО «Советское профессиональное училище – интернат» от 30.08.2011)	П. 1.4.5.2.- 1.4.13. - ПТЭЭП	Выполнено. Представлена программа стажировки оперативно-ремонтного персонала электромонтера Сафидинова Ф.С.
4	П.4	Отсутствует утвержденный руководителем организации календарный график проверки знаний персонала ГБСУ КО ПО «Советский техникум-интернат».	П. 1.4.27. - ПТЭЭП	Выполнено. Представлен утвержденный руководителем организации календарный график проверки знаний персонала ГБСУ КО ПО «Советский техникум-интернат».
5	П.5	Отсутствует удостоверение установленной формы у электромонтера Сафидинова Ф.С.	П. 1.4.39. - ПТЭЭП	Выполнено. Представлено удостоверение установленной формы у электромонтера Сафидинова Ф.С.
6	П.6	Не определен для каждой должности руководителем Потребителя объем проверки знаний норм и правил с учетом должностных обязанностей и характера производственной деятельности работника.	П. 1.4.37. - ПТЭЭП	Выполнено. Определен для каждой должности руководителем Потребителя объем проверки знаний норм и правил с учетом должностных обязанностей и характера производственной

				деятельности работника.
7	П.7	Не указывается в журнале учета «проверки знаний правил работы в электроустановках» стаж работы в этой должности.	Приложение №6 Правил	Устранено.
8	П.8	Отсутствует приказ о назначении ответственного за наличие и состояние средств защиты.	П.1.4.3 ИПИСИ.	Выполнено. Представлен приказ о назначении ответственного за наличие и состояние средств защиты от 03.03.2017 №42/1.
9	П.9	Журнал учета и содержания средств защиты ведется с нарушением требований (отсутствуют записи о периодических осмотрах не реже 1 раз в 6 мес.)	П.1.4.3 ИПИСИ.	Выполнено. Представлен приказ о назначении ответственного за наличие и состояние средств защиты.
10	П.10	Не определен руководителем ГБОУ КО ПО «Советский техникум-интернат» порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок. (Представлен приказ №62 ГБОУНПО КО «Советское профессиональное училище – интернат» от 25.02.2012 « О порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок»).	П.3.13 Правил	Выполнено. Представлен приказ от 20.03.2017 №52 « О порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок».
11	П.11	Не заносятся в паспорта заземляющего устройства результаты осмотров проводимые по графику визуальных осмотров видимой части заземляющего устройства не реже 1 раза в 6 месяцев.	П.27.9. ПТЭЭП	Выполнено. Занесены в паспорта заземляющего устройства результаты осмотров проводимые по графику визуальных осмотров видимой части заземляющего устройства не реже 1 раза в 6 месяцев.
12	П.12	Открыто проложенные заземляющие проводника по наружной стене здания не предохранены от коррозии и не окрашены в черный цвет.	П.2.7.7 ПТЭЭП	Устранено. Открыто проложенные заземляющие проводника по наружной стене здания предохранены от коррозии: окрашены в черный цвет.
13	П.13	В ВРУ 0.4 кВ применяются некалиброванные плавкие вставки.	П.2.2.16 ПТЭЭП	Устранено. В ВРУ 0.4 кВ установлены калиброванные плавкие вставки.
14	П.14	Не выполняется по графику (плану ППР) очистка светильников, осмотр и ремонт сети электрического освещения ( в подвале светильники	П.2.12.12. ПТЭЭП	Устранено. Заменены светильники эксплуатируются без стекол, решеток и сеток.




15	П.15	В нарушении правил измерение сопротивления изоляции стационарных электроплит проводится реже 1 раза в год.	Табл. 37 ПТЭЭП	Устранено. Представлены измерение сопротивления изоляции стационарных электроплит. Технический отчет № 217-2/17 от 22.02.2017 выполнен ООО «Фирма «Теплоэлектромонтаж»
16	П.16	Не заземлена мойка в пищеблоке.	П.2.7.2 ПТЭЭП	Устранено. Представлен Технический отчет № 217-2/17 от 22.02.2017 выполнен ООО «Фирма «Теплоэлектромонтаж»
17	П.17	Не проведены испытания наличия металлической связи технологического оборудования пищеблока с заземляющим устройством.	П.2.7.2 ПТЭЭП	Выполнено. Представлен Технический отчет № 217-2/17 от 22.02.2017 выполнен ООО «Фирма «Теплоэлектромонтаж»


выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):  
не выявлены;

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):  
не выявлены;

выявлены факты невыполнения предписаний от 24.01.2017 № 8.1-0011пл -П/0004-2017, органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):  
не выявлены;

В журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена запись (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Копия Приказа Министерства социальной политики Калининградской области от 31.03.2011 № 77-л «О приеме работника на работу».

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела  
государственного энергетического надзора  
по Калининградской области

М. А. Ронжина

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Луценко Елена Геннадьевна, директор ГБУ КО ПО «Советский техникум-интернат»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

05 мая 2017 г.  
  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)