



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д.5/7;
почтовый адрес: 236010, г. Калининград, проспект Победы, д. 61, телефон: 8 (4012) 579-600, факс: 8 (4012) 579-601;
E-mail: kaliningrad@cntr.gosnadzor.ru, <http://www.cntr.gosnadzor.ru>

**ПРЕДПИСАНИЕ № 8.1-001 ПЛ-П/0004-2017
об устранении выявленных нарушений**

г. Советск, ул. Кировоградская, 6
(место составления акта)

24 января 2017 года
(дата составления акта)

Выдано:

Государственному бюджетному социальному учреждению Калининградской области профессиональной общеобразовательной организации «Советский техникум - интернат» (далее - ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-интернат»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

расположенному по адресу:

юридический - 238750, г. Советск, Калининградская область, ул. Кировоградская, 6

фактический - 238750, г. Советск, Калининградская область, ул. Кировоградская, 6

(место проведения проверки)

по результатам проведенной плановой выездной проверки с целью устранения выявленных

(плановой/внеплановой)

нарушений, отраженных в акте проверки от «24» января 2017 года № 8.1-001 ПЛ-А/0004-2017

(дата, номер акта проверки)

На основании ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-интернат»

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

предписывается устранить следующие нарушения:

№ п/п	Конкретное описание выявленного нарушения	Название нормативного документа, закона и номер статьи, пункта, требования которых нарушены (не	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения

		соблюдены)		
1	В перечне должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности отсутствуют должности (профессии): оператор стиральных машин, столяр.	П.1.6.7. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Минэнерго России Приказ от 13.01.2003 № 6) (далее - ПТЭЭП).	Включить в перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности должности (профессии): оператор стиральных машин, столяр.	24.04.2017.
2	Не проводится вводный и первичный инструктажи по безопасности труда с командировочным персоналом, выполняющим работу в электроустановках Потребителя (командировочный персонал ООО «Фирма «ТЭМ» 08.07.2016г).	П.46.4. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328и, зарегистрированные в Минюсте РФ 13.04.2016 г № 41781) (далее - Правила).	Проводить вводный и первичный инструктажи по безопасности труда с командировочным персоналом, выполняющим работу в электроустановках Потребителя.	24.04.2017.
3	Отсутствуют программы стажировки оперативно-ремонтного персонала, разработанные для каждой должности и рабочего места, (представлена программа стажировки оперативно-ремонтного персонала энергослужбы ГБСОУНПО КО «Советское профессиональное училище – интернат» от 30.08.2011)	П. 1.4.5.2.- 1.4.13. - ПТЭЭП	Разработать программы стажировки оперативно-ремонтного персонала, разработанные для каждой должности и рабочего места ГБСУ КО ПО «Советский техникум-интернат».	24.04.2017.
4	Отсутствует утвержденный руководителем организации календарный график проверки знаний персонала ГБСУ КО ПО «Советский техникум-интернат».	П. 1.4.27. - ПТЭЭП	Разработать утвержденный руководителем организации календарный график проверки знаний персонала ГБСУ КО ПО «Советский техникум-интернат».	24.04.2017.
5	Отсутствует удостоверение установленной формы у электромонтера Сафидинова Ф.С.	П. 1.4.39. - ПТЭЭП	Оформить удостоверение установленной формы у электромонтера Сафидинова Ф.С.	24.04.2017.
6	Не определен для каждой должности руководителем Потребителя объем проверки знаний норм и правил с учетом	П. 1.4.37. - ПТЭЭП	Определить для каждой должности руководителем Потребителя объем проверки знаний норм и правил с	24.04.2017.

	должностных обязанностей и характера производственной деятельности работника.		учетом должностных обязанностей и характера производственной деятельности работника.	
7	Не указывается в журнале учета «проверки знаний правил работы в электроустановках» стаж работы в этой должности.	Приложение №6 Правил	Указывать в журнале учета «проверки знаний правил работы в электроустановках» стаж работы в этой должности.	24.04.2017.
8	Отсутствует приказ о назначении ответственного за наличие и состояние средств защиты.	П.1.4.3 ИПИСИ.	Оформить приказ о назначении ответственного за наличие и состояние средств защиты.	24.04.2017.
9	Журнал учета и содержания средств защиты ведется с нарушением требований (отсутствуют записи о периодических осмотрах не реже 1 раз в 6 мес.)	П.1.4.3 ИПИСИ.	Проверять периодическим осмотром наличие и состояние средств защиты не реже 1 раз в 6 мес. с записью результатов осмотра в журнал.	24.04.2017.
10	Не определен руководителем ГБСУ КО ПО «Советский техникум-интернат» порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок. (Представлен приказ №62 ГБСОУНПО КО «Советское профессиональное училище – интернат» от 25.02.2012 «О порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок»).	П.3.13 Правил	Определить руководителем ГБСУ КО ПО «Советский техникум-интернат» порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок.	24.04.2017.
11	Не заносятся в паспорта заземляющего устройства результаты осмотров проводимые по графику визуальных осмотров видимой части заземляющего устройства не реже 1 раза в 6 месяцев.	П.27.9. ПТЭЭП	Заносить в паспорта заземляющего устройства результаты осмотров проводимые по графику визуальных осмотров видимой части заземляющего устройства не реже 1 раза в 6 месяцев.	24.04.2017.
12	Открыто проложенные заземляющие проводника по наружной стене здания не защищены от коррозии и не окрашены в черный цвет.	П.2.7.7 ПТЭЭП	Предохранить от коррозии и окрасить в черный цвет открыто проложенные заземляющие проводники по наружной стене здания.	24.04.2017.
13	В ВРУ 0.4 кВ применяются некалиброванные плавкие вставки.	П.2.2.16 ПТЭЭП	Применять калиброванные плавкие вставки.	24.04.2017.
14	Не выполняется по графику (плану ППР) очистка светильников, осмотр и ремонт сети электрического освещения (в подвале светильники эксплуа-	П.2.12.12. ПТЭЭП	Выполнять по графику (плану ППР) очистка светильников, осмотр и ремонт сети электрического освещения (в подвале отремонтировать	24.04.2017.

	(в подвале светильники эксплуатируются без стекол, решеток и сеток)		подвале отремонтировать светильники без стекол, решеток и сеток)	
15	В нарушении правил измерение сопротивления изоляции стационарных электроплит проводится реже 1 раза в год.	Табл. 37 ПТЭЭП	Проводить не реже 1 раза в год измерение сопротивления изоляции стационарных электроплит.	24.04. 2017.
16	Не заземлена мойка в , пищеблоке.	П.2.7.2 ПТЭЭП	Заземлить мойку в пищеблоке.	24.04. 2017.
17	Не проведены испытания наличия металлической связи технологического оборудования пищеблока с заземляющим устройством.	П.2.7.2 ПТЭЭП	Предоставить протоколы испытания наличия металлической связи технологического оборудования пищеблока с заземляющим устройством.	24.04. 2017.

Предложенные мероприятия являются обязательными. В случае несогласия с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения юридическое лицо имеет право в течение 15-дневного срока с даты получения настоящего предписания в письменной форме представить в Центральное управление Ростехнадзора возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность, предусмотренная частью I и частью II статьи 19.5 Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях.

О выполнении настоящего предписания уведомить Центральное управление Ростехнадзора в сроки указанные в предписании.

Государственный инспектор отдела
государственного энергетического надзора
по Калининградской области
(должность)


(подпись)

М.А. Ронжина
(Ф.И.О.)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Директор ГБУ КО ПОО
«Советский техникум-
интернат»
(должность руководителя организации)


(подпись)

Е.Г. Луценко
(расшифровка подписи)

24.01.2017
дата

Пометка об отказе получения предписания:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)