**Информация по проверкам ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-интернат» за 2015-2016 гг. и январь, февраль 2017 г.**

| № п/п | Наименование органа государственного контроля (надзора), наименование органа муниципального контроля | Дата проверки | Вид проверки (плановая или внеплановая) | Выявленные нарушения | Исполнение предписания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Министерство образования Калининградской области | 24.07.2015 | Внеплановая, документарная | Нарушений не выявлено | - |
| 2. | Министерство образования Калининградской области | 21.08.2015 | Внеплановая, выездная | Нарушений не выявлено | - |
| 3. | Прокуратура г. Советска | 29.02.2016 | | Нарушение требований законодательства об охране здоровья и о пожарной безопасности (ППР в РФ п. 61: подвал не оборудован АПС). | Исполнено, выявленные нарушения устранены в срок |
| 4. | Главное управление МЧС России по Калининградской области | 11.04.2016 | Плановая | Нарушений не выявлено | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Государственная инспекция труда в Калининградской области | 14.04.2016 | Плановая, выездная | Выявлено 7 нарушений:<br>1.РУ не имеют запирающие устройства. П.2.2.4.Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей Пр.№ 328 от 24.06.2013 г. Минтруда РФ;<br>2. Электроинструмент – не проведена периодическая проверка (ПР безопасности при работе с эл. инструментами и приспособлениями п. 63, утв. Приказом № 552н от 17.06.2015 г. Минтруда РФ);<br>3. Зазор между подручником и кругом заточного станка мастерской более 3 мм. Края подручников со стороны шлифовального круга имеют выбоины, сколы и другие дефекты. Нарушен п. 6.10.8.26. Правил по охране труда при холодной обработке металлов ПОТ Р М 006-97;<br>4. Стажировка водителя Махлова В.С. в соответствии с требованиями п.п. 7.2.4, 7.2.5. ГОСТ 12.0.004-90 не проводилась;<br>5. После первичного инструктажа водитель Махлов В.С. допущен к самостоятельной работе без проверки теоретических знаний п. 7.2.5 ГОСТ 12.0.004-90;<br>6. Медицинское обследование водитель Махлов В.С. не прошел. Медицинское заключение отсутствует. Психиатрическое освидетельствование отсутствует, чем нарушены ст. 213 ТК РФ, Приказ № 302н от 12.04.2011 г. Минздравсоцразвития РФ, | Исполнено, выявленные нарушения устранены в срок |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Постановление Пр. РФ от 23.09.2002 г. № 695;<br>7. Ненадлежащее оформление трудового договора с водителем Махловым В.С., чем нарушены ст. 57 ТК РФ, п. 9 пр. Минздрава РФ № 1122н от 17.12.2010 г. | |
| 6. | Министерство образования Калининградской области | 02.06.2016 | Внеплановая, документарная | Нарушений не выявлено | - |
| 7. | Министерство образования Калининградской области | 30.06.2016 | Внеплановая, выездная | Нарушений не выявлено | - |
| 8. | Центральное управление Ростехнадзора | 24.01.2017 | Плановая | Выявлено 17 нарушений.<br>1.В перечне должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности отсутствуют должности (профессии): оператор стиральных машин, столяр. П.1.6.7. Правил технической эксплуатации электроустановок (утв. Минэнерго России Приказ от 13.01.2003 № 6) (далее – ПТЭЭП).<br>2.Не проводится вводный и первичный инструктажи по безопасности труда с командировочным персоналом, выполняющим работу в электроустановках | Выявленные нарушения будут устранены в обозначенный срок- до апреля 2017 года |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Потребителя (командировочный персонал ООО «Фирма «ТЭМ» 08.07.2016 г.). П.46.4. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н, зарегистрированный в Минюсте РФ 13.04.2016 г. №41781) (далее Правила).<br>3.Отсутствуют программы стажировки оперативно-ремонтного персонала, разработанные для каждой должности и рабочего места. П.1.4.5.2.-1.4.13. – ПТЭЭП.<br>4.Отсутствует утвержденный руководителем организации календарный график проверки знаний персонала ГБСУ ККО ПОО «Советский техникум-интернат». П.1.4.27. – ПТЭЭП.<br>5.Отсутствует удостоверение установленной формы у электромонтера Сафидинова Ф.С. П.1.4.39. – ПТЭЭП.<br>6.Не установлен для каждой должности руководителем Потребителя объем проверки знаний норм и правил с учетом должностных обязанностей и характера производственной деятельности работника. П.1.4.37 – ПТЭЭП.<br>7.Не указывается в журнале учета «проверки знаний правил работы в электроустановках» стаж работы в этой должности. Приложение № 6 Правил.<br>8.Отсутствует приказ о назначении ответственного за наличие и состояние средств защиты. П.1.4.3. ИПИСИ. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 9.Журнал учета и содержания средств защиты ведется с нарушением требований. П.1.4.3. ИПИСИ.<br>10. Не определен руководителем ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-интернат» порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок. П.3.13 Правил.<br>11.Не заносятся в паспорта заземляющего устройства результаты осмотров проводимых по графику визуальных осмотров видимой части заземляющего устройства не реже 1 раза в 6 месяцев. П.27.9. ПТЭЭП.<br>12.Открыто положенные заземляющие проводника по наружной стене здания не предохранены от коррозии и не окрашены в черный цвет. П.2.7.7. ПТЭЭП.<br>13.В ВРУ 0.4 кВ применяются некалиброванные плавкие вставки. П.2.2.16 ПТЭЭП.<br>14.Не выполняется по графику (плану ППР) очистка светильников, осмотр и ремонт сети электрического освещения (в подвале светильники эксплуатируются без стекол, решеток и сеток). П.2.12.12 ПТЭЭП.<br>15.В нарушении правил измерение сопротивления изоляции стационарных электроплит проводится реже 1 раза в год. Табл.37 ПТЭЭП.<br>16. Не заземлена мойка в пищеблоке. П.2.7.2. ПТЭЭП. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 17.Не проведены испытания наличия металлической связи технологического оборудования пищеблока с заземляющим устройством. П.2.7.2 ПТЭЭП. | |